

Управление (Роспотребнадзора)
по Пермскому краю

**Предписание должностного лица Роспотребнадзора,
уполномоченного проводить проверку № 533**

02.11.2016г.

г. Пермь

Нами, главным специалистом-экспертом отдела надзора по коммунальной гигиене Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Евстафьевой Викторией Анатольевной, специалистом-экспертом отдела надзора по коммунальной гигиене Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Владимировой Надеждой Семеновной, по результатам плановой выездной проверки в отношении Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет», ОГРН 1025900887044, ИНН 5904101146, место нахождения: 614990, г. Пермь, ул. Сибирская, д.24, были выявлены нарушения действующих нормативных правовых актов РФ, предусматривающие обязательные требования, а именно:

1. Отсутствует вытяжная вентиляция с механическим побуждением в помещениях душевых и санитарных узлов спортивного зала № 2 и в помещениях санитарных узлов спортивного зала № 1 по адресу г. Пермь, ул. Пушкина, 44, что является нарушением п. 6.6. СП 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта»

2. По адресу г. Пермь, ул. Сибирская, 24 в кабинете № 10 (кафедра всеобщей истории) на 4 рабочих местах пользователей ПЭВМ с ВДТ, в кабинете № 11 (управление информатизации) на 5 рабочих местах пользователей ПЭВМ с ВДТ, в кабинете № 33 (деканат) на 2 местах пользователей ПЭВМ с ВДТ, в кабинете № 41 (кафедра общего языкознания) на 2 местах пользователей ПЭВМ с ВДТ, по адресу г. Пермь, ул. Пермская, 65 в кабинете № 56 (деканат дневного отделения) на 2 местах пользователей ПЭВМ с ВДТ установлены стулья, которые по своей конструкции не являются подъемно-поворотными, регулируемые по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также расстояние спинки от переднего края сиденья, что является нарушением п. 9.6. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.

3. При размещении студентов в общежитиях ФГБОУ ВО «ПГГПУ» не соблюдаются установленные Жилищным кодексом РФ (статья 105) нормы жилой площади на 1 человека не менее 6 кв. м., что является нарушением с п. 1.4. СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений».

- по адресу г. Пермь, ул. Семченко, 13 в жилых комнатах №№ 319, 109, 110, 111, 125, 126, 201, 206, 209, 211, 212, 222, 227, 228, 231, 232, 305, 308, 310, 311, 314, 320, 321, 329, 408, 411, 415, 416, 417, 419, 421, 428, 432, 433 на 1 человека приходится от 4,1 до 5,3 кв.м.

- по адресу г. Пермь, ул. 25-Октября, д. 37 в жилых комнатах №№ 200, 201, 203, 205-217, 219-221, 223-249, 301-329, 401-429, 501-529 на 1 человека приходится от 4,6 до 4,75 кв.м.

- по адресу г. Пермь, ул. Советская, 62 в жилых комнатах №№ 24, 47, 50, 49 на 1 человека приходится от 4,26 до 4,76 кв.м.

4. В общежитии по адресу г. Пермь, ул. Семченко, 13 отсутствуют на 1-4 этажах душевые, комнаты гигиены девочки, постирочные, что является нарушением п.3.1. СП 2.1.2.2844-11.

5. На 1,3,4 этажах общежития по адресу г. Пермь, ул. Семченко, 13 отсутствуют комнаты для сушки белья и гладильные, что является нарушением п.3.1. СП 2.1.2.2844-11.

6. Комната для сушки белья на втором этаже общежития по адресу г. Пермь, ул. Семченко, 13, не оборудована устройствами для сушки, стеллажами и вешалками (в помещении кроме того демонтированы отопительные приборы-радиаторы), что является нарушением п. 4.4.5. СП 2.1.2.2844-11.

7. В общежитии по адресу г. Пермь, ул. 25 Октября, 37 на 2,3 этажах отсутствуют душевые, на 2-5 этажах отсутствуют комнаты гигиены девочки, в общежитии на 2-5 этажах отсутствуют постирочные, гладильные и комнаты для сушки белья, что является нарушением п. 3.1. СП 2.1.2.2844-11.

8. Во всех общежитиях ФГБОУ ВО «ПГПУ» по адресам г. Пермь, ул. Советская, 62, ул. 25-Октября, д. 37, по адресу г. Пермь, ул. Семченко, 13 кухни не оборудованы шкафами, что является нарушением п.4.4.3. СП 2.1.2.2844-11.
9. Отмоетка вокруг зданий по адресам: г. Пермь, ул. 25-Октября, д. 37, г. Пермь, ул. Советская, 62, ул. Пушкина, 42 находится в неисправном состоянии, местами частично разрушена (имеются провалы и трещины), частично отсутствует, что является нарушением п. 3.3. СанПиН 3.5.2.1376-03.
10. При эксплуатации общежития по адресу г. Пермь, ул. Семченко, 13 не выполняются инженерно-технические мероприятия по защите объекта от грызунов, а именно отсутствуют металлические сетки (решетки) в местах выхода трех вентиляционных отверстий из подвального помещения, что является нарушением п. 3.8. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», п. 3.3. СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синаантропных членистоногих».
11. ФГБОУ ВО «ПГПУ» не обеспечило и не организовало проведение периодического медицинского осмотра в 2015-2016г.г. сотрудников подразделений ПГПУ (учебных, дополнительного профессионального образования, научных, внеучебных, административно-управленческих и др.) за исключением работников общежитий с целью динамического наблюдения за состоянием здоровья работников, своевременного выявления заболеваний, начальных форм профессиональных заболеваний, что является нарушением требований пункта 3 приложения 3 Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н, п. 3 ст. 34 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
12. В компьютерных классах ФГБОУ ВО «ПГПУ» №№ 312 А, 316 А по адресу г. Пермь, ул. Пушкина, 12 на местах пользователей ПЭВМ с ВДГ отсутствуют стулья с подъемно-поворотными, регулируемые по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также расстояние спинки от переднего края сиденья, что является нарушением п. 9.6. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03

На основании ч. 2 ст. 50 Федерального закона «О санитарно – эпидемиологического благополучия населения», руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» № 29-ФЗ от 26.12.2008 года.

ПРЕД И С Ы В А Ю:

Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет»
 Юридический адрес: 614990, г. Пермь, ул. Сибирская, д.24;
 Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Сибирская, д.24, ул. Пермская, д.65, ул. Пушкина, д.42, ул. Пушкина, д.44, ул. Семченко, д.13, ул. 25 Октября, д.37, ул. Советская, д.62;
 ОГРН 1025900887044
 ИНН 5904101146

В срок до 20.12.2017г.

1. Обеспечить наличие вытяжной вентиляции с механическим побуждением в помещениях душевых и санитарных узлов спортивного зала № 2 и в помещениях санитарных узлов спортивного зала № 1 по адресу г. Пермь, ул. Пушкина, 44, в соответствии п. 6.6. СП 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта».
2. Обеспечить по адресу г. Пермь, ул. Сибирская, 24 в кабинете № 10 (кафедра всеобщей истории) на 4 рабочих местах пользователей ПЭВМ с ВДГ, в кабинете № 11(управление информатизации) на 5 рабочих местах пользователей ПЭВМ с ВДГ, в кабинете № 33 (деканат) на 2 местах пользователей ПЭВМ с ВДГ, в кабинете № 41 (кафедра общего языкознания) на 2 местах пользователей ПЭВМ с ВДГ, по адресу г. Пермь, ул. Пермская, 65 в кабинете № 56 (деканат дневного отделения) на 2 местах пользователей ПЭВМ с ВДГ наличие стульев (кресел) подъемно-поворотных, регулируемых по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также расстояние спинки от переднего края сиденья, в соответствии п. 9.6. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.

3. Обеспечить ремонт отмостки по периметру зданий ФГБОУ ВО «ПГПУ» по адресам г. Пермь, ул. Пушкина, 42, г. Пермь, ул. Советская, 62, г. Пермь, ул. 25 Октября, 37 в соответствии п. 3.3. СП 3.5.2.1376-03.

4. При размещении студентов в общежитиях ФГБОУ ВО «ПГПУ» обеспечить соблюдение установленных Жилищным кодексом РФ (статья 105) норм жилой площади на 1 человека не менее 6 кв. м., в соответствии п. 1.4. СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений» по адресу г. Пермь, ул. Семченко, 13 в жилых комнатах №№, 319, 109, 110, 111, 125, 126, 201, 206, 209, 211, 212, 222, 227, 228, 231, 232, 305, 308, 310, 311, 314, 320, 321, 329, 408, 411, 415, 416, 417, 419, 421, 428, 432, 433; по адресу: г. Пермь, ул. 25-Октября, д. 37 в жилых комнатах №№ 200, 201, 203, 205-217, 219-221, 223-249, 301-329, 401-429, 501-529; по адресу г. Пермь, ул. Советская, 62 в жилых комнатах №№ 24, 17, 50, 49.

5. Обеспечить в общежитии по адресу г. Пермь, ул. Семченко, 13 наличие на 1-4 этажах душевых, комнат гигиены девочки, постирочных в соответствии п.3.1. СП 2.1.2.2844-11.

6. Обеспечить на 1,3,4 этажах общежития по адресу г. Пермь, ул. Семченко, 13 наличие комнат для сушки белья и гладильных в соответствии п.3.1. СП 2.1.2.2844-11.

7. Обеспечить оборудование комнаты для сушки белья на втором этаже общежития по адресу г. Пермь, ул. Семченко, 13, устройствами для сушки, стеллажами и вешалками в соответствии п. 4.4.5. СП 2.1.2.2844-11.

8. Обеспечить в общежитии по адресу г. Пермь, ул. 25 Октября, 37 на 2,3 этажах наличие душевых, на 2-5 этажах наличие комнат гигиены девочки, на 2-5 этажах наличие постирочных, гладильных и комнат для сушки белья. в соответствии п. 3.1. СП 2.1.2.2844-11.

9. Обеспечить в общежитиях по адресам г. Пермь, ул. Советская, 62, ул. 25-Октября, д. 37, ул. Семченко, 13 оборудование кухонь шкафами, согласно п.4.4.3. СП 2.1.2.2844-11.

10. Обеспечить по адресу г. Пермь, ул. Семченко, 13 проведение инженерно-технических мероприятий по защите объекта от грызунов, а именно наличие металлических сеток (решеток) в местах выхода трех вентиляционных отверстий из подвального помещения в соответствии п. 3.8. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», п. 3.3. СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих».

11. Обеспечить проведение ежегодных периодических медицинского осмотра всех сотрудников ПГПУ с целью динамического наблюдения за состоянием здоровья работников, своевременного выявления заболеваний, начальных форм профессиональных заболеваний в соответствии пункта 3 приложения 3 Приказа Минздрава России от 12.04.2011 № 302н, п. 3 ст. 34 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

12. Обеспечить в компьютерных классах №№ 312 А, 316 А по адресу г. Пермь, ул. Пушкина, 42 на местах пользователей ПЭВМ с ВДГ наличие стульев (кресел) подъемно-поворотных, регулируемых по высоте и углам наклона сиденьями и спинками, а также расстоянию спинки от переднего края сиденья в соответствии п. 9.6. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03

Выбор конкретного способа исполнения предписания предоставляется ЮЛ не исключая возможности реализации обязанности, установленной ч. 2 ст. 24 Федерального закона «О санитарно – эпидемиологического благополучия населения», а именно: не допускать осуществления деятельности, выполнения отдельных видов работ и оказания услуг в случаях, если при осуществлении деятельности, работ и услуг нарушаются санитарные правила.

Об исполнении настоящего предписания известить в письменной форме (допустимо использование факсовой связи), в форме электронного документа, подписанного электронно – цифровой подписью законного представителя ЮЛ вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации в течение 5 рабочих дней после истечения срока, отведенного для исполнения каждого пункта предписания

адресу Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50, факс 233-40-65. Не предоставление информации об исполнении настоящего предписания влечет административную ответственность, в порядке установленным законом.

Данное предписание может быть обжаловано юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в Арбитражный суд Пермского края в порядке, предусмотренном нормами главы 24 АПК РФ, должностными лицами в суд общей юрисдикции в порядке, предусмотренном нормами главы 25 ГПК РФ, в срок, не превышающий 3 месяцев с момента получения настоящего предписания. Приостановление действия предписания возможно только в порядке, установленном законом.

Настоящее предписание подлежит безотлагательному рассмотрению и выполнению.

Невыполнение предписания, влечет административную ответственность, предусмотренную ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ по факту невыполнения в установленный срок настоящего предписания.

Главный специалист-эксперт отдела
надзора по коммунальной гигиене

Специалист-эксперт отдела
надзора по коммунальной гигиене



В.А. Евстафьева

Н.С. Владимирова

Копия предписания получена (направлена) _____