



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ул. Вильвенская, д. 6, г. Пермь, 614094
Телефон (342) 207-38-63, Факс (342) 227-09-66
E-mail: perm@zural.gosnadzor.ru, http: www.zural.gosnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 08-030-07

об устранении нарушений обязательных требований
в области электро- и теплоэнергетики

«19» июня 2017 г.
(дата составления)

Законному представителю
ФГБОУ ВО «ПГГПУ»
(наименование юридического лица)

Юридический адрес:
г. Пермь, ул. Сибирская, 24

Почтовый адрес:
г. Пермь, ул. Сибирская, 24

На основании Акта проверки от 19.06.2017 № 08-030-07
руководствуясь ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», Положением о Федеральной службе по
экологическому, технологическому и атомному надзору, утверждённым Постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 г. № 401,
я, главный государственный инспектор Новокрещенных Н. П.
(должность, фамилия и инициалы лица, выдавшего предписание)

ПРЕДПИСЫВАЮ

устранить выявленные при плановой выездной проверке
(вид проверки, форма проверки)

ФГБОУ ВО «Пермский государственный гуманитарно – педагогический университет»
(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

распоряжение заместителя руководителя Западно-Уральского управления Ростехнадзора

от 30.05.2017 № 754-рп Козлова В. А. О проведении плановой выездной проверки

ФГБОУ ВО «Пермский государственный гуманитарно – педагогический университет»

(дата распоряжения)

(номер распоряжения)

(наименование распоряжения)

нарушения обязательных требований в установленные сроки:

«Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 № 115. Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011). «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6.

№ пп.	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Наименование нормативного документа и номер его пункта (статьи), требования которых нарушены (не соблюдены)	Сроки устранения нарушения
1	Не доработаны программы стажировки, разработанные для каждой должности и рабочего места.	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. П. 2.3.10,2.3.20	15.09.2017
2	Контрольные противоаварийные тренировки по ЦТП не проводятся.	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. П.2.3.45	15.09.2017
3	Не доработаны паспорта на тепловые сети.	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. П.9.1.5	15.09.2017
4	На части запорной арматуры в тепловых пунктах не вывешены маркировочные таблички, определяющее ее назначение, согласно схем.	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. П.2.8.3; 5.2.9	15.09.2017
5	Не переутверждена инструкция по эксплуатации тепловых энергоустановок (теплового пункта, тепловой сети).	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. П. 2.8.6; 2.8.7.	15.09.2017

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в межрегиональный отдел государственного энергетического надзора Западно-Уральского управления Ростехнадзора по адресу: г. Пермь, ул. Вильвенская, 6.

Для полного выполнения предписания рекомендуется разработать план мероприятий с указанием конкретных сроков и лиц, ответственных за устранение нарушений, и представить в письменной форме в семидневный срок в Западно-Уральское управление Ростехнадзора по адресу: г. Пермь, ул. Вильвенская, 6.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

С предписанием ознакомлен

Ректор ФГБОУ ВО «ПГГПУ»


Колесников А.К.

(ФИО, подпись)

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи

(ФИО инспектора, зафиксировавшего отказ, подпись)

Лица, вынесшие предписание:
главный государственный инспектор
межрегионального отдела
государственного энергетического надзора



Н.П. Новокрещенных

Рсс. (подпись) _____ 20__ г.

Экземпляр предписания на 3 листах для исполнения получен
(кол-во листов предписания)

Ректор ФГБОУ ВО «ПГГПУ»

Колесников А.К. 19.06.2017

(должность, ФИО, подпись, дата)

рег. № _____ от « _____ » _____ 2017 г.